

Valsts institūciju un inženierkomunikāciju apsaimniekotāju nosacījumi plānojuma izstrādei un saņemtie atzinumi

Nr.	Institūcija	Dokuments	Nosacījumi	Dokuments	Atzinumi
1.	Lielrīgas reģionālā vides pārvalde	07.02.2017 Nr.4.5-7/966	<ul style="list-style-type: none"> • Plānojumu izstrādāt atbilstoši MK Noteikumu Nr.628 „ Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” p.2.,3.5.,4.un 5.3.nodaļas prasībām, ievērojot MK noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības. • Uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, nosakot saimnieciskās darbības aprobežojumus tajās; • Izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju shēmu. Detālplānojuma teritorijai paredzēt centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus; • Izstrādāt transporta kustības shēmu; • Uzrādīt plānotās apbūves izvietojumu detālplānojuma teritorijā. • Veikt sugu un biotopu izpēti veģetācijas laikā; • Saņemt atzinumu 	22.08.2017. Nr. 4.5.-08/5759	Detālplānojuma projekts nav pretrunā ar Pārvaldes 07.02.2017. izdoto nosacījumu Nr.4.5.-07/966 prasībām, jo tās ir ievērotas.
2.	VAS “Latvijas valsts ceļi” Ogres nodaļa	03.02.2017. Nr.4.3.4/ 1270	<ul style="list-style-type: none"> • Ceļa pievienojumu un detālplānojuma teritorijas pievedceļu/ iekšējo ceļu tīkla tehniskos parametrus pieņemt atbilstoši paredzamam a/transporta sastāvam un intensitātei; 	23.08.2017. Nr. 4.3.4/ 9288	VAS “Latvijas Valsts ceļi” Ogres nodaļai nav iebildumu par izstrādāto detālplānojumu, ievērojot izsniegto tehnisko noteikumu 4.3.4/1270 prasības.

			<ul style="list-style-type: none"> • Būvlaide ārpus Ogresgala pagasta ielu sarkanajām līnijām, rezervējot vietu gaisa/apkašzemes inženierkomunikāciju izbūvei • Saņemt LVC atzinumu 		
3.	LR Veselības ministrijas Veselības inspekcija	31.01.2017. Nr.5.3-4/1791/66	<ul style="list-style-type: none"> • Detālplānojuma teritorijai paredzēt centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus; • Gadījumā, ja teritorijā nav ārējā ūdensvada tīkla, laika posmā līdz centralizēto komunikāciju izbūvei, objektu ūdensapgādi paredzēt no vietējā urbuma, ievērojot Aizsargjoslu likuma prasības. • Gadījumā, ja teritorijā nav ārējā kanalizācijas tīkla, laika posmā līdz centralizēto komunikāciju izbūvei, paredzēt vietējās kanalizācijas sistēmas ierīkošanu, ievērojot Aizsargjoslu likuma prasības. • Ieteikts detālplānojumu izvērtēt VI 	23.08.2017. Nr. 5.3-6/22528/2905	Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam detālplānojuma risinājumam.
4.	AS "Sadales tīkls"	03.05.2017 Nr.30KI20-02.02/1010	<ul style="list-style-type: none"> • Inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" • Noteikt aizsargjoslas ap elektriskajiem tīkliem atbilstoši Aizsargjoslu likuma 16.pantam 	06.09.2017. Nr. 30KI20-03.02/2254	AS "Sadales tīkls" nav iebildumu un papildus prasību SIA "I.Projekts" izstrādātajam detālplānojuma projektam.
5.	PA "Ogres namsaimnieks"	20.01.2017 Nr.1-12/47	<ul style="list-style-type: none"> • Objekta tuvumā centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu nav • Dota lietus ūdens kanalizācijas iespējamā pieslēguma vieta • Paredzēt lietus ūdens kanalizācijas 	07.09.2017. Nr. 1-12/472	Aģentūrai "Ogres namsaimnieks" nav iebildumu pret izstrādāto detālplānojuma projektu.

			aizsargjoslu		
6.	SIA "Lattelecom"	02.02.2017 Nr.37.9- 10/50/225	<ul style="list-style-type: none"> Elektronisko sakaru tīklu izvietojumu plānot ārpus ielu un ceļu brauktuvēm; Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām. Saņemt atzinumu 	14.08.2017. Nr.37.9- 10/50/1724	SIA "Lattelecom" ir izskatījis detālplānojumu un no elektronisko sakaru tīklu attīstības viedokļa sniedz tam pozitīvu atzinumu.
7.	VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"	19.01.2017 Nr.12-2/165-e	<ul style="list-style-type: none"> Nodrošināt meliorācijas sistēmu saglabāšanu; Paredzēt virszemes noteces uztveršanas, savākšanas un novadīšanas no būvobjektiem tehniskais risinājums Risinājumus saskaņot Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā 	17.08.2017. Nr. Z/1- 14/1931-e	Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa sniedz pozitīvu atzinumu izstrādātajam detālplānojumam.
8.	AS "Augstsprieguma tīkls"			21.08.2017. Nr. 50SA10- 08-1047/e	Atbildot uz Jūsu vēstuli, informējam, ka plānojuma dokumenti izskatīti un tie atzīstami par pieņemamiem. Detālplānojuma paskaidrojuma rakstu papildināt ar šādu nosacījumu: "Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30m no 110kV elektrolīnijas malējiem vadiem izstrādāt un saskaņot ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu izpildes projektu".